

FIRE SAFETY CERTIFICATE

No. UPFS/2023/06153/GZP/GHAZIPUR/B70/LFO/II Dated: ^{Re-issued - 28/06/2024}

Certified that the CRESCENT CONVENT SCHOOL (name of the building or premises) at BYE-PASS ROAD, DILDARNAGAR, GHAZIPUR, U.P. (address) comprised of ZERO basement(s) and G + 4 BLOCK (A + B) (upper floors) owned/ occupied by CRESCENT CONVENT SCHOOL (name of the institution) have complied with the fire prevention and fire safety requirements in accordance with rule of State/ UT Fire Service Rules, and verified by the officers concerned of Fire Service on 16-06-2023 (date of inspection) in the presence of IFTEKHAR KHAN (name and addresses of the Manager/ Secretary or his representative) and that the building/ premises is fit for occupancy upto classes XII (XI XII) With effect from 20/06/2023 for a period of 03 year in accordance with rule and subject to compliance of specific conditions as appended:-

1. N.A
2. "
3. "
4. "

Issued on 28/06/2024 (date of issue) at CFO - GHAZIPUR (place) by

*Strike out whichever is not applicable.

Attached:- Dept. Letter
 . Old format issued
 20/06/2023
 . Building Map.

Signature with Seal: मुख्य निरीक्षक अधिकारी
गुलापुर
 Name : KUMAR RAMASHANKAR TIW
 Designation : C.F.O.
 Name & Address of Department/ Office: GHAZIPUR

To
The Manager
CRESCENT CONVENT SCHOOL
 (Name & Address of the Institution)
BYE PASS ROAD, DILDARNAGAR
GHAZIPUR, U.P.

ENDORSEMENT

The No Objection Certificate issued by Fire Service stand cancelled an annulled due to

 (reasons to be recorded).

(Name and designation of the authorized signatory)

* The filled up certificate should be either in Hindi or English. If it is issued in vernacular language, translated notarized version in English be uploaded along with the original vernacular certificate as a single pdf.

Principal
CRESCENT CONVENT SCHOOL
 By Pass Road, Dildarnagar, Ghazipur

Secretary
 Crescent Education Society
 Dildar Nagar, Ghazipur U

प्रारूप-छ (संलग्नक-6)

अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (पूर्णता (कम्प्लीशन) अनापत्ति प्रमाणपत्र)

यूआईडी संख्या: UPFS/2023/86153/GZP/GHAZIPUR/870/CFO

दिनांक: 14-06-2023

प्रमाणित किया जाता है कि मैसर्स **CRESCENT CONVENT SCHOOL** (भवन/प्रतिष्ठान का नाम) पता **0, DILDARNAGAR, GHAZIPUR** तहसील - **ZAMANIA**, प्लॉट एरिया **14009 sq.mt**, कुल कवर्ड एरिया **4489** (वर्ग मीटर), ब्लॉकों की संख्या - **2** जिसमें

ब्लॉक/टावर	प्रत्येक ब्लॉक में तलों की संख्या	बेसमेन्ट की संख्या	ऊँचाई
A	4	0	14.64 mt.
B	4	0	14.64 mt.

है। भवन का अधिभोग मैसर्स **CRESCENT CONVENT SCHOOL** द्वारा किया जा रहा है। इनके द्वारा भवन में अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं, एन0बी0सी0 एवं तत्संबंधी भारतीय मानक ब्यूरो के आई0एस0 के अनुसार भवन में स्थापित करायी गयी व्यवस्थाओं का निरीक्षण द्वारा दिनांक **16-06-2023** को भवन स्वामी/भवन स्वामी के प्रतिनिधि श्री **IFTEKHAR KHAN** के साथ किया गया। भवन में अधिस्थापित अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं मानकों के अनुसार अधिस्थापित पायी गयी। अतः प्रश्रुत भवन को अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट) एन0बी0सी0 की अधिभोग श्रेणी **Educational** के अन्तर्गत वैधता तिथि **20-06-2023** से **19-06-2026** तक **3** वर्षों के लिए इस शर्त के साथ निर्गत किया जा रहा है कि भवन में नियमानुसार स्थापित सभी अग्निशमन व्यवस्थाओं का अनुरक्षण करते हुए क्रियाशील बनाये रखा जायेगा। भवन में स्थापित की गयी अग्निशमन व्यवस्थाओं में पायी गयी कमी के कारण किसी भी घटना के लिए मैसर्स **CRESCENT CONVENT SCHOOL** अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होगें। निर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र का नवीनीकरण निर्धारित समयावधि के अन्दर न कराये जाने पर निर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र स्वतः ही निरस्त मान लिया जायेगा, जिसके लिए मैसर्स **CRESCENT CONVENT SCHOOL** अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होगें।

Note : As Per FSSO Report-भवन पूर्व से निर्मित है, आवेदक द्वारा विद्यालय का मान्यता प्रमाण पत्र दिनांक- 01-04-2019 प्रस्तुत किया गया है। 1- भवन में स्थापित अग्निशमन व्यवस्थाओं को सदैव कार्यशील दशा में रखा जायेगा। 2- निकास मार्ग अवरोध रहित रखना अनिवार्य है। 3- प्रत्येक 03 माह पर मॉक ड्रिल कराया जाना अनिवार्य है। 4- शासनादेश संख्या- 18/छ:-पू0-8-2022/905(34)/2016 टी0सी0 दिनांक- 07 जनवरी 2022 में अंकित प्रावधानों के अन्तर्गत संस्तुति की जाती है।

"यह प्रमाण-पत्र आपके द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों, सूचनाओं के आधार पर निर्गत किया जा रहा है। इनके असत्य पाए जाने पर निर्गत प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा। यह प्रमाण-पत्र भूमि / भवन के स्वामित्व / अधिभोग को प्रमाणित नहीं करता है।"

हस्ताक्षर (निर्गमन अधिकारी)

(मुख्य अग्निशमन अधिकारी)



Digitally Signed By
(KUMAR RAMASHANKAR
TIWARI)

[E8AAAC1D4A51B53CA9D13F3DD7F4E9B511A8D6FB5]

20-06-2023

निर्गत किये जाने का दिनांक : 20-06-2023
स्थान : GHAZIPUR

Mec
Principal
CRESCENT CONVENT SCHOOL
By Pass Road, Dildarnagar, Ghazipur

M. M. Tiwari
Secretary
Crescent Education Society
Dildar Nagar, Ghazipur U.